




COLEGIUL NAȚIONAL „ANDREI MUREȘANU”
B-DUL REPUBLICII, NR.26
420057 BISTRIȚA; JUD. BISTRIȚA-NĂȘĂUD
Telefon / fax 0263213607
E-mail: enam_bn@yahoo.co
Nr. 1523 din 2404 2018



SOLICITARE OFERTE PREȚ

În vederea achiziționării serviciilor de întreținere și service la sistemele de avertizare și semnalizare a incendiilor la locațiile Colegiului Național „Andrei Mureșanu” din municipiul Bistrița b-dul Republicii nr.26 și b-dul Republicii nr.10, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă.

În cazul în care sunteți interesați să prezentați oferta pentru achiziționarea serviciilor mai sus menționate, așteptăm oferta dumneavoastră până în data de 25.04.2018.

Oferta trebuie întocmită în conformitate cu cerințele din prezenta solicitare și cu specificațiile din documentația de atribuire anexată.

I. Precizări pentru cei interesați să depună ofertă:

1. Termenul limită de depunere a ofertelor: 25.04.2018, ora 10⁰⁰.
2. Ofertele se vor depune la sediul Colegiului Național „Andrei Mureșanu” Bistrița (Secretariat), b-dul Republicii nr.26.
3. Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Colegiului Național „Andrei Mureșanu” Bistrița b-dul Republicii nr.26, în data de 25.04.2018, ora 11⁰⁰.
4. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu documentele atașate prezentei solicitări.
5. Cod de clasificare CPV: 50413200-5 - Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor.
6. Prețul ofertei trebuie să fie exprimat în LEI, fără TVA.
7. Termenul de valabilitate al ofertei - minim 30 zile de la data limită de depunere a ofertei.
8. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Va fi desemnată ofertă câștigătoare, oferta care îndeplinește cerințele solicitate de autoritatea contractantă și care are prețul cel mai scăzut. În situația în care, ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor.
9. Valoarea estimată a achiziției: 400 lei/lună fără TVA, respectiv 3.200 lei fără TVA pentru 8 (opt) luni, până la 31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii contractului de servicii până la data de 30.04.2019.
10. Valoarea nu trebuie să depășească valoarea estimată a achiziției.

În conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016, achiziția se va realiza din catalogul electronic (SICAP) , cod CPV: 50413200-5 sub denumirea „ Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor”

II. Condiții de participare

1. Motive de excludere

- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Completare formular nr.3.
- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.165 coroborat cu art.166 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Completare formular nr.4.
- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Completare formular nr.5.

- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.60 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Completare formular nr.6 (persoane cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante).

2. Capacitatea de exercitare a activităților profesionale

Ofertantul trebuie să facă dovada că deține autorizație de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu - conform O.M.A.I. nr.87/2010, anexa 1 art.1 alin(2) lit.b).

Ofertantul va prezenta o copie „conform cu originalul” (semnată și ștampilată de ofertant) a autorizației mai sus menționate.

III. Prezentarea ofertei

1. Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul va prezenta Formularul de oferta (Formularul nr.2) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, care cuprinde tariful lunar, respectiv prețul total.

Ofertantul va prezenta alături de propunerea financiară, modelul de contract personalizat, semnat și ștampilat.

Propunerea financiară va fi evaluată în funcție de tariful lunar, respectiv prețul total pe 8 luni) raportat la valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit. Propunerea financiară se va elabora și prezenta astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la preț și să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Valoarea ofertei nu poate depăși valoarea estimată a achiziției.

Prețul ofertei va fi exprimat în lei fără TVA.

Va fi desemnată ofertă câștigătoare, oferta care îndeplinește cerințele solicitate de autoritatea contractantă și care are prețul cel mai scăzut.

În cazul în care două sau mai multe oferte clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita în scris ofertanților respectivi, reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor.

Lipsa propunerii financiare echivalează cu lipsa ofertei.

2. Modul de prezentare a ofertei

Ofertantul trebuie să îndosarieze, să semneze, să numeroteze și să ștampileze toate foile ofertei, menționate într-un opis, la începutul dosarului.

Dosarul cu oferta va fi pus într-un plic netransparent, închis corespunzător, care va fi marcat cu adresa autorității contractante (destinatar) și cu următoarele înscrisuri:


1. OFERTĂ: Servicii de de întreținere și service la sistemele de avertizare și semnalizare a incendiilor la locațiile Colegiului Național „Andrei Mureșanu” din Bistrița

Plicul care conține oferta va fi însoțit de Scrisoarea de înaintare - formularul nr.1.

Cei interesați de această achiziție prin cumpărare directă pot obține informații suplimentare la telefon 0263211521 sau e-mail cnam_bn@yahoo.com, persoană de contact Șaișuc Dana - administrator patrimoniu.

În vederea întocmirii ofertei atașăm prezentei, următoarele documente:

- formulare
- model de contract
- caiet de sarcini




DIRECTOR,
prof. Vlad Iuliana


Responsabil achiziții publice,
ec. Șaișuc Dana



COLEGIUL NAȚIONAL „ANDREI MUREȘANU”
B-DUL REPUBLICII, NR.26
420057 BISTRIȚA; JUD. BISTRIȚA-NĂȘĂUD
Telefon / fax 0263213607
E-mail: cnam_bn@yahoo.co



APROBAT
DIRECTOR,
prof. Vlad Iuliana



CAIET DE SARCINI

privind ”Servicii de întreținere și service la sistemele de avertizare și semnalizare a incendiilor la locațiile Colegiului Național „Andrei Mureșanu” situate în Bistrița: b-dul Republicii nr.26 și B-dul Republicii nr.10.

COD CPV: 50413200-5 - Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița, b-dul Republicii nr.26, CUI 4347640.

Amplasarea clădirilor în care au fost montate echipamente de avertizare și semnalizare a incendiilor:

- b-dul Republicii nr.26
- b-dul Republicii nr.10

CERINȚE ȘI CONDIȚII TEHNICE ȘI DE CALITATE

Persoana juridică care va efectua lucrări de revizie tehnică la sistemele de detecție și alarmare la incendiu din clădirile mai sus menționate, trebuie să îndeplinească toate cerințele legale necesare pentru desfășurarea de asemenea activități.

Conform OMAI 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, modificat prin Ordinul nr.112/2014, societatea prestatoare de servicii la sistemele care fac obiectul caietului de sarcini, trebuie să dețină pe toată durata de derulare a contractului, unuul din următoarele documente valabile:

- Certificat de Atestare pentru executarea lucrărilor de verificare, întreținere li/sau reparare;
- Autorizație pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere.

Cerințe privind execuția

Activitățile de revizie tehnică prestate la sistemele de detecție și avertizare la incendiu au ca scop menținerea acestora în stare perfectă de funcționare, la parametri optimi. Acest lucru se realizează prin verificări, curățiri, reparări sau înlocuiri (dacă este cazul) ale elementelor componente ale sistemului. În cazul în care unele componente dintre cele existente au o funcționare necorespunzătoare și nu se mai pot recondiționa/repara spre a fi utilizate, se pot înlocui, dar numai după obținerea acordului reprezentanților beneficiarului care supraveghează executarea lucrărilor și a celor care coordonează derularea contractului.

Urmărirea și supravegherea lucrărilor de revizie tehnică și de înlocuire/montare piese va fi asigurată de reprezentanții desemnați de către contractant.

Lucrările sau operațiile tehnice prevăzute de legislația în vigoare sau recomandate de producător, care conduc la asigurarea unei stări optime de funcționare a asistemei, sunt obligatorii pentru prestator și incluse în prețul ofertei.

Remedierea defectelor se va face cu păstrarea (eventual creșterea), în nici un caz cu diminuarea caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.

Prestarea serviciilor la sistemele de detecție și avertizare a incendiilor, care fac obiectul caietului de sarcini, se vor desfășura în timpul programului normal de lucru al beneficiarului: de luni până vineri, dar nu în timpul orelor de curs sau în perioada examenelor și a simulărilor.

Prestatorul va avea în vedere că, în afara perioadelor în care efectuează lucrări la un sistem, acesta să rămână în stare de funcționare. În caz contrar cade în sarcina prestatorului asigurarea unor măsuri compensatorii din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor pentru spațiile care nu sunt protejate de sistemul respectiv pe perioada în care acesta este inactiv.

Toate consumabilele (lavete, substanțe degresante, materiale izolatoare, conductori, etc.) necesare prestării serviciilor vor fi asigurate de prestator și incluse în valoarea ofertei financiare.

Aparatele de măsură, de testare, soft-urile, sculele, schelele (scările), dispozitivele (de verificare, reparare, etc) necesare serviciilor vor fi asigurate de către prestator.

Personalul prestatorului va respecta toate normele de securitate și sănătate în muncă precum și de mediu, aplicabile în obiectiv.

Pentru fiecare intervenție se va emite un proces verbal de intervenție. Fiecare intervenție asupra unui sistem va avea drept rezultat și o înscriere a intervenției în registrul de evidență a sistemului. Existența „Registrului de evidență al sistemului” cade în obligația prestatorului.

PLANUL DE SERVICE

Pentru buna funcționare și siguranța echipamentului de avertizare și semnalizare a incendiului, prestatorul verifică periodic instalația/sistemul de detecție alarmare și alertare la incendiu. Verificările periodice cuprind următoarele activități:

1) Verificări generale / Mentenanță preventivă

a) Verificările tehnice periodice includ toate operațiunile pentru menținerea operațională și în stare de funcționare a sistemului de supraveghere, urmărindu-se dacă sistemul este funcțional în totalitatea sa și dacă a suferit deteriorări, deplasări ori mascări care reduc din zona supravegheată și asigură transmiterea la distanță a datelor (comunicarea cu unitatea centrală).

Verificarea centralelor de semnalizare incendiu cuprinde:

- examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defecțiuni;
- pregătirea centralei pentru o deconectare alternativă de scurtă durată în vederea verificării interne a acesteia;
- deconectarea alternativă a alimentării primare și a celei secundare a centralei;
- examinarea circuitelor imprimabile ale centralei pentru eventualele semne de supraîncălziri, întreruperi de circuite sau alte tipuri de defecțiuni;
- examinarea stării sursei de alimentare, incluzând sursa primară de alimentare și a bateriilor de acumulator;
- examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare și remedierea legăturilor imperfecte;
- reconectarea alimentării și repunerea centralei în mod de lucru normal;
- verificarea sistemului propriu de testare a centralei pentru observarea indicatorilor luminoși, a afișajului și a buzzer-ului intern;
- preventiv se vor curăța și contactele sursei de rezervă (acumulator).

- b) Verificarea componentelor sistemului de detecție și avertizare incendiu va cuprinde:
- verificarea integrității buclelor și a numărului de componente din sistem;
 - verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare detector, iar în cazul în care unul sau mai mulți detectori de fum au ajuns la pragul de prealarmă se vor curăța pentru aducerea lor la pragul normal.
- Procedura de lucru se va menționa explicit în jurnalul de evenimente.

Se vor nota explicit seriile detectorilor sau componentelor schimbate.

Se vor acționa unul sau mai multe detectoare automate sau butoane manuale la alarma de incendiu și la defect spre a observa corecta lor funcționare, afișare în cadrul centralei și acționarea dispozitivelor auxiliare corespunzătoare. În cadrul acestui text este indicată izolarea sirenelor. Această testare va fi menționată în jurnalul de evenimente. La următoarele verificări se vor acționa alte dispozitive decât cele verificate anterior pentru o acoperire cât mai mare a sistemului.

2. Verificări specifice

a) Verificările specifice la sisteme vor cuprinde:

- identificarea dispozitivului ce a provocat alarma de incendiu;
- găsirea și analiza cauzei care a declanșat dispozitivul și, dacă este cazul, îndepărtarea ei;
- în cazul în care alarma a fost reală, se va repune în funcțiune dispozitivul sau se va înlocui cu unul de rezervă;
- în cazul în care alarma este falsă, se va notifica în jurnalul de evenimente, după ce sistemul va fi repus în funcțiune.

În cazul unui eveniment major (incendiu cu implicații sau un eveniment la care a fost solicitată intervenția pompierilor, se vor oferi toate informațiile necesare către beneficiar și numai cu acordul beneficiarului către terți.

Aceste activități vor avea un caracter confidențial și nu pot fi făcute publice fără acordul expres al beneficiarului.

b) Verificările specifice în caz de defect vor cuprinde:

- identificarea tipului de defect și a locației acestuia;
- găsirea și analiza cauzei care a produs defectul;
- înlăturarea cauzei și remedierea defectului;
- notificarea în jurnalul de evenimente.

c) Pe lângă verificările generale se vor mai verifica următoarele:

- verificarea unei părți (minim 25%) din totalul dispozitivelor automate și manuale de detecție și semnalizare incendiu, astfel încât la sfârșitul unui an calendaristic de service să nu rămână nici un dispozitiv neverificat.
- verificarea sirenelor și dispozitivelor auxiliare care fac parte din instalația de detecție și avertizare incendiu.
- curățarea detectorilor de fum ajunși la pragul de prealarmă, din cauza depunerii diverselor particule din atmosfera de lucru. Se vor notifica în jurnalul de evenimente seriile detectorilor de fum ce au fost curățați.
- se va verifica capacitatea de lucru a acumulatorilor în timp real, conform datelor de proiectare a sistemului prin deconectarea sursei principale de alimentare.

3. Testări funcționale

a) Testarea stării de alarmă la incendiu va cuprinde:

- inițierea și resetarea unei stări de alarmă de incendiu de la un dispozitiv de detecție;
- verificarea conformității semnalizării și activitatea ieșirilor spre echipamentele auxiliare.

b) Testarea stării de defect va cuprinde:

Inițierea și resetarea defectelor corespunzătoare la:

- pierderea unei surse de alimentare electrică;
- un scurtcircuit spre un circuit de detecție;
- scoaterea unui detector/dispozitiv din buclă.

Verificarea conformității semnalizărilor și, dacă este cazul, activitatea ieșirilor spre echipamentele auxiliare.

c) Testarea stării de deconectare va cuprinde:

- Deconectarea și reconectarea unui circuit de detecție.
- Deconectarea secvențială a surselor de alimentare.
- Verificarea semnalizării corecte la centrală a deconectării accidentale a unui circuit de semnalizare sonoră.

TERMEN DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Efectuarea reviziei instalației se va efectua lunar și vor fi consemnate într-un proces verbal semnat de ambele părți contractante.

PREVEDERILE LEGALE ȘI DOCUMENTELE DE REFERINȚĂ

Prestarea serviciilor se va face cu respectarea normelor, standardelor și prescripțiilor în vigoare, în special a prevederilor cuprinse în:

- Legea nr.319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă;
- Ordinul nr.87/06.04.20110 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, modificată cu Ordinul nr.112/16.07.2014;
- Legea nr.307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor;
- O.M.A.I. nr.163/207 - privind aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- P 119/99 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;
- H.G. nr.19/2014 - privind modificarea categoriilor de construcții care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu.

DURATA CONTRACTULUI

Contractul de achiziție se va încheia pe o perioadă de 8 (opt) luni, până la 31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii contractului de servicii, prin semnarea unui act adițional, până la 30.04.2019.

ADMINISTRATOR PATRIMONIU,

Responsabil achiziții publice

ec. Săişuc Dana

